

## 水質検査結果書

亘理町長 殿

令和4年3月31日

検体番号	基準値	定量下限値	1	2	3	4	5	6
採水年月日			R4.3.1					
採水地点			田沢原水	田沢浄水	大森山広水	牛袋栓水	高須賀栓水	愛宕広水
天候			前日:晴／当日:晴					
気温 °C			9.5	9.5	10.5	10.8	11.6	15.2
水温 °C			5.3	5.4	5.0	8.4	7.8	6.2
一般細菌 個/ml	100以下	0	564	0	0	0	0	0
大腸菌(E.coli) (+)(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞) 個/ml	0	0	1	0				
大腸菌群 (+)(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
亜硝酸態窒素 mg/l	0.04以下	0.004	0.030	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l	10以下	0.02	1.32	1.29	0.22	0.37	0.46	0.22
ふつ素及びその化合物 mg/l	0.8以下	0.05	0.10	0.08	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
塩素酸 mg/l	0.6以下	0.06	0.06未満	0.18	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
鉄及びその化合物 mg/l	0.3以下	0.005	0.59	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01
マンガン及びその化合物 mg/l	0.05以下	0.001	0.070	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン mg/l	200以下	0.2	22.1	32.5	5.7	10.2	12.9	5.7
有機物質(TOC) mg/l	3以下	0.3	1.8	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5
pH値	5.8~8.6		7.32	7.12	7.00	7.08	7.07	6.98
味	異常なし		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし		土臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	1	9	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度 度	2以下	0.1	6.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素 mg/l		0.05	0.16	0.05未満	0.05未満			
残留塩素 mg/l	0.1以上	0.05	-	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3
判定(水質基準に)			-	適合	適合	適合	適合	適合
検査期間	令和4年3月1日～令和4年3月10日							
検査機関	岩沼市外一市四町水道水質検査協議会				検査責任者 検査センター長 上田 正典			

## 水質検査結果書

亘理町長 殿

令和4年3月31日

検体番号	基準値	定量下限値	7	8	9	10		
採水年月日			R4.3.1					
採水地点			荒浜栓水	吉田浜栓水	サニータウン広水	吉田栓水		
天候			前日:晴／当日:晴					
気温 °C			12.6	13.3	13.2	15.2		
水温 °C			9.3	8.8	3.7	9.4		
一般細菌 個/ml	100以下	0	0	0	0	0		
大腸菌(E.coli) (+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞) 個/ml	0	0						
大腸菌群 (+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
亜硝酸態窒素 mg/l	0.04以下	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/l	10以下	0.02	0.22	0.23	0.22	0.22		
ふつ素及びその化合物 mg/l	0.8以下	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		
塩素酸 mg/l	0.6以下	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満		
鉄及びその化合物 mg/l	0.3以下	0.005	0.03	0.01未満	0.02	0.01未満		
マンガン及びその化合物 mg/l	0.05以下	0.001	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
塩化物イオン mg/l	200以下	0.2	5.7	5.7	5.7	5.7		
有機物質(TOC) mg/l	3以下	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5		
pH値	5.8～8.6		7.05	7.05	7.00	7.03		
味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度 度	5以下	1	1未満	1未満	1未満	1未満		
濁度 度	2以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
アンモニア態窒素 mg/l		0.05						
残留塩素 mg/l	0.1以上	0.05	0.2	0.2	0.3	0.2		
判定(水質基準に)			適合	適合	適合	適合		
検査期間	令和4年3月1日～令和4年3月10日							
検査機関	岩沼市外一市四町水道水質検査協議会				検査責任者 検査センター長 上田 正典	印		